



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000434.02.15

Дата 12. 02. 2015 г.

На основании заявления № 00508

от 11.02.2015

Организация-изготовитель: ЗАО "Центрстройсвет"

Адрес: 152120, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий поселок Ишня, ул. Чистова, д. 13 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ЗАО "Центрстройсвет"

Адрес: 152120, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий поселок Ишня, ул. Чистова, д. 13 (Россия)

Наименование продукции: **Алюминиевые профили и панели с защитно-декоративным покрытием и комплектующие к ним**

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 1811-001-62828212-2011 "ПРОФИЛИ И ПАНЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ" Технические условия

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 1811-001-62828212-2011 "ПРОФИЛИ И ПАНЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ" Технические условия, Этикетка, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: лист из алюминия ГОСТ 21631-76 с полимерным или лакокрасочным покрытием.

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 059658

Гигиеническая характеристика продукции:

Для изготовления профилей и панелей должен применяться лист из алюминия ГОСТ 21631-76 толщиной 0,25-0,4 мм с полимерным или лакокрасочным покрытием.

Применяемые покрытия должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, Подраздел II. Основные требования к лакокрасочным материалам:

- не должны создавать в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по органолептическим показателям (приложение 5А Раздела 5 Главы II настоящих Единых требований);
- не должны содержать сиккативов, включающих металлы, химических веществ, относящихся к 1-му классу опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5%, а свинецсодержащих пигментов (крона свинцовые) - химических веществ 1 класса опасности - 15%. Оценка наличия сиккативов и свинецсодержащих пигментов проводится путем анализа рецептуры;
- не должны выделять в модельные среды (воздух), контактирующие с ЛКМ, химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать гигиенические нормативы (ПДК с.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха, приведенные в приложении 5Б к Разделу 5 Главы II настоящих Единых требований. При выделении из покрытия нескольких химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций к их ПДК не должна превышать единицу.

Область применения: Для устройства подвесных систем различных типов (реечных, кассетных, решетчатых), рельефа и формы, обшивки (облицовки) наружных и внутренних стен сооружений типов А, Б и В, вводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой минус 60°C и выше

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Алюминиевые профили и панели с защитно-декоративным покрытием и комплектующие к ним**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись

Мизгайлов А.И.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.

Королёва М. Н.